

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS**  
**SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS**

(Extracto)

AGUAS ANDINAS S.A., RUT N° 61.808.000-5, representada por su Gerente General, don Felipe Larrain Aspillaga, ambos domiciliados Av. Balmaceda N° 1398, Santiago; ha solicitado la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas en el Sistema gran Santiago, otorgadas por medio de los siguientes decretos del Ministerio de Obras Públicas:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) Decreto N° 694 del 30/07/1997   | Sistema Gran Santiago                             |
| 2) Decreto N° 1920 del 16/10/1998  | Ampliación Av. México / Ángel Pimentel            |
| 3) Decreto N° 2036 del 30/07/1999  | Ampliación Los Almendros – Bosques de la Pirámide |
| 4) Decreto N° 3499 del 26/11/1999  | Ampliación San Hugo – Av. México                  |
| 5) Decreto N° 1246 del 31/03/2000  | Ampliación Bosques Lo Boza                        |
| 6) Decreto N° 1598 del 28/04/2000  | Ampliación Departamental Alto – San Luis Bajo     |
| 7) Decreto N° 5055 del 14/11/2000  | Ampliación Plazuela Los Toros                     |
| 8) Decreto N° 779 del 17/05/2001   | Ampliación San Ignacio de Loyola                  |
| 9) Decreto N° 1015 del 28/06/2001  | Ampliación Puente Alto La Florida                 |
| 10) Decreto N° 2253 del 23/12/2002 | Ampliación La Rinconada de Maipú                  |
| 11) Decreto N° 1238 del 30/10/2003 | Ampliación Santa Laura                            |
| 12) Decreto N° 885 del 12/10/2006  | Ampliación Vizcachas III                          |
| 13) Decreto N° 872 del 29/09/2006  | Ampliación Bosques de San Luis                    |
| 14) Decreto N° 1166 del 22/12/2006 | Ampliación Las Casas de Quilicura III             |
| 15) Decreto N° 863 del 27/11/2007  | Ampliación Parcela 9 – A2                         |
| 16) Decreto N° 497 del 21/07/2008  | Ampliación Loteo Industrial Riberas del Maipo     |
| 17) Decreto N° 811 del 28/10/2008  | Ampliación Avenida El Tranque                     |
| 18) Decreto N° 300 del 16/12/2009  | Ampliación Jardín Oriente                         |
| 19) Decreto N° 298 del 11/12/2009  | Ampliación Los Faldeos y Sta. Elvira Lotes 4 y 5  |
| 20) Decreto N° 294 del 30/11/2009  | Ampliación Centro de Retiro Espiritual            |
| 21) Decreto N° 295 del 30/11/2009  | Ampliación Hacienda Peñón                         |

para el sector llamado El Canelo I y II, comuna de Pudahuel, de una superficie aproximada de 1,7 hectáreas.

Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan determinadas por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM correspondientes al datum y elipsoide sudamericano 1969 son las siguientes:

Vértices Ampliación El Canelo I y II	Coordenadas (UTM) (Datum SAD 1969)	
	Este	Norte
V1	335.485,4	6.299.894,5
V2	335.493,0	6.299.926,8
V3	335.506,1	6.299.982,0
V4	335.524,8	6.299.977,1



Vértices Ampliación El Canelo I y II	Coordenadas (UTM) (Datum SAD 1969)	
	Este	Norte
V5	335.528,9	6.300.009,2
V6	335.560,9	6.299.993,9
V7	335.737,6	6.299.937,3
V8	335.730,3	6.299.919,5
V9	335.673,7	6.299.905,0
V10	335.568,7	6.299.899,5

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable que demandará el sector El Canelo I y II, son los mismos que forman parte de los Decretos MOP N° 694/1997, N° 1920/1998, N° 2036/1999, N° 3499/1999, N° 1246/2000, N° 1598/2000, N° 5055/2000, N° 779/2001, N° 1015/2001, N° 2253/2002, N° 1238/2003, N° 885/2006, N° 872/2006, N° 1166/2006, N° 863/2007, N° 497/2008, N° 811/2008, N° 300/2009, N° 298/2009, N° 294/2009 y N°295/2009.

Los caudales de agua potable del sector El Canelo I y II son los siguientes:

Año	5	15
Demanda Q medio de consumo (l/s)	2,0	2,0
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)	3,7	3,7

Los caudales de aguas servidas del sector El Canelo I y II serán tratados en la en la futura Tercera Planta de Tratamiento del sistema Gran Santiago (correspondiente a una futura ampliación de la Planta El Trebal), con el sistema de lodos activados convencionales y digestión anaeróbica de los lodos.

Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N° 90 del 7 de marzo de 2001.

La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Tercera Planta se efectuará al Río Mapocho (ribera norte), a 720 m. hacia el sur de la Planta, aproximadamente en las coordenadas UTM 6.286.722,1 m. Norte y 328.765,6 m. Este, Datum 1969.

Demás antecedentes en solicitud que se extracta.

Santiago, Mayo de 2010.



**MAGALY ESPINOSA SARRIA**  
Superintendente de Servicios Sanitarios